

Előírások:

- A meglévő tatóantenna árbóc (jelenlegi felfogó) bontandó.
- A levezető, sodronyátfeszítés bontandó.
- A földelőt fel kell tárni, a földelési ellenállás min. értéke: 2 Ohm. Nagyobb érték esetén 50x50 mm-es, 2 m hosszú keresztföldelőre kell cserélni.
- A villámvédelmi elemek cseréje elsősorban esztétikai okokból szükséges.
- Az épület villámvédelemmel ellátott magas objektumokkal van körülvéve, a felfogórúd cseréjével biztonságos védett térbe kerül.
- A túlfeszültség védelmi elem a főelosztóba van építve.

Jelmagyarázat:

- 2,0 m-es alumínium felfogórúd, NÁ 16 mm
- levezető tetőn kiemelési előírás nélkül, NÁ 8 mm alumínium
- földelővezető, NÁ 10 mm horganyzott köracél
- villámvédelmi levezető falhoronyba süllyesztve, NÁ 8 mm-es alumínium, 0,3 m-en bontási-mérési dobozzal
- esőcsatorna villámvédelmi bekötés
- földelő

PRODUKT KFT SZOMBATHELY
H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989

Rajzszám: Gek-1			
Megbízó: Szombathelyi Egyházmegye Szombathely, Berzsenyi tér 3.		Társtervezők:	Törzsszám:
Munka megnevezése: Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi képzési központ felújítása, átalakítása Szombathely, Szily J. u. 3-5. 6007-6008.hrsz.			Tervfajta: kiviteli
Rajz megnevezése: Külső villamos és villámvédelmi terv			Rajzterület: A2
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező: Füle Ernő	Lépték: M 1:200
Vezető tervező: Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188		Részlegvezető: Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő	Kelt: 2017.05.

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!