RADIÁTORKÖTÉSEK

Dunatherm Plussz csőcsatlakozó

Dunatherm Lux-uNI szelepes lapradiátorok

műanyag csöves hőközlés padlóhő

hőközlés szabadon szerelve

Danfoss RA 15/6 TB kétcsöves lándzsaszelep és RAE 5054 termosztatikus

Danfoss RA-N kompakt szeleptelep és RAE 5054 termosztatikus

Danfoss RLV-K műcsöves (100 % csavarzat

Danfoss RLV visszatérő csavarzat

Megjegyzés:
- A fűtési hőhálózat tervezési hőfoka 70/55 °C
- A fűtésű helyiségek fűtőtestei a Dunatherm Lux-uNI típusú acéllemez szelepes lapradiátorok.
- A radiátorok kiválasztási módja: a Danfoss Co program alapján.
- A teljes rendszer a hőmérséklet-különbség elvű, kétcsöves, alsóelosztású, fordított körüljárású rendszer.
- A fűtési hőközpont a hőmérséklet-különbség elvű szivattyúval ellátott, keverőszelepes, gázkazán.
- A fűtési rendszer a számított hőveszteségeket és a hőleadók hőteljesítményét a Danfoss CO program alapján határozza meg.
- A hőleadók beszabályozása a Danfoss termosztatikus szelepfejekkel történik.
- A fűtési rendszer tágulási tartálya zárt membrános, előnyomás-tartós.
- A fűtési rendszer feltöltő- és pótvíz ellátása a hálózati vízvezeték rendszerről történik.
- A fűtési rendszer biztonsági szerelvényei a MSZ EN 12828 szabvány előírásai szerint készültek.
- A fűtési rendszer tisztítása, átöblítése a szerelés befejezése után történik.
- A fűtési rendszer feltöltése előtt a rendszert át kell mosni.
- A fűtési rendszer beüzemelése előtt a rendszert be kell szabályozni.
- A fűtési rendszer hőleadóinak beszabályozása a Danfoss CO program alapján történik.
- A fűtési rendszer hőleadóinak beszabályozása előtt a rendszert be kell járatni.
- A fűtési rendszer hőleadóinak beszabályozása után a rendszert le kell állítani